

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г.о. Химки, Московская область, 141410, тел/факс (498) 505-41-68 / (498) 505-41-78
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный

(наименование органа надзорной деятельности)

ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, г. Долгопрудный, Московская область, 141700; тел/факс 8(495) 576-31-20; ond40@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № **53/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Долгопрудный

10 апреля 2018 года

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г.Долгопрудного физико-математический лицей № 5 (АОУ лицей № 5)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный Д.А. Борзова – № 53 от «03» апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» ч. «00» мин. «05» апреля 2018 года по «14» ч. «00» мин. «10» апреля 2018 года проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты АОУ лицей № 5 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Советская, д.6;

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

- Тарасовым Романом Владимировичем – государственным инспектором г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г.Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области

- Рябовол Александром Олеговичем – государственным инспектором г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по г.Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

совместно с представителями:

заместитель директора по АХЧ – Тюренкова Т.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии, не организовано (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 ППП в РФ	10.08.2018	
2.	Помещение столовой (обеденный зал) не обеспечено вторым эвакуационным выходом.	п.33 ППП в РФ; п. 6.12* СНИП 21-01-97*; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	10.08.2018	

		п.4.2.1. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области
по пожарному надзору
Р.В. Тарасов


Государственный инспектор
г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области
по пожарному надзору
А.О. Рябовол

Предписание для исполнения получил:

заместитель директора по АХЧ
Тюренкова Т.Н.

“ 10 ” апреля 20 18 г.




(подпись)